

Öryggisfjarlægðir. Sjá einnig leiðbeiningarblað 75.4

Í gr. 157.1 í byggingarreglugerð segir:

“Öryggisfjarlægðir frá mjög stórum byggingum og eldhættulegum byggingum skal ákvarða sérstaklega í brunahönnun. Skal þá fara eftir leiðbeiningum eða reglum Brunamálastofnunar þar sem m.a. skal taka tillit til brunaálags, hæðar og lengdar byggingar, hlutfallslegs flatarmáls glugga og annarra opa í útvegg”.

Viðmiðun:

- Þar sem fjarlægðir á milli húsa eru byggðar á útreikningi hitageislunar skal miða við að mesta hitageislun á næsta hús sé undir 13 kW/m^2 .

Dæmi um handbækur:

- NFPA 80A, Recommended Practice for Protection of Buildings from Exterior Fire Exposures
- Boverkets byggregler, Karlskrona, Boverket, 2002. Sjá einnig www.boverket.se