

**DÆMIGERÐ MERKINGARSKILTI, UTANHÚSS OG INNAN, FYRIR
ÚÐAKERFI, SAMKVÆMT VIÐAUKA “F”**

EFNI: RAUTT HARÐPLAST MEÐ HVÍTUM STÖFUM

(SKILTI 30 X 15 CM, STAFIR 25MM, göt = 6mm)

**VIÐVÖRUNARBJALLA
VATNSÚÐAKERFIS**

(SKILTI 30 X 15 CM, STAFIR 25MM, göt = 6mm)

**INNDÆLING
SLÖKKVILIÐS
FYRIR ÚÐAKERFI**

(INNDÆLINGARÞRÝSTINGUR: X.X Bar)

(SKILTI 30 X 15 CM, STAFIR 25MM, göt = 6mm)

**STJÓRNBÚNAÐUR
ÚÐAKERFIS
ER HÉR FYRIR INNAN**

**AÐALSTJÓRNLOKI
ÚÐAKERFIS**

OPINN

(SKILTI 10 X 6 CM, stafir 5-7mm, göt = 4mm)

○
AÐALAFFALL
ÚÐAKERFIS
LOKAÐUR

○
BJÖLLULOKI
OPINN

○
PRÓFUNARLOKI
VIÐVÖRUNARBÚNAÐAR
LOKAÐUR

○
PRÓFUNARLOKI
VARÐLOKA
LOKAÐUR

○
PRÓFUNARLOKI - 1
RENNSLISMÆLIS
LOKAÐUR

○
PRÓFUNARLOKI - 2
RENNSLISMÆLIS
LOKAÐUR

○
NEYSLUVATN

○
BRUNASLÖNGUR

○
SVÆÐISSTJÓRNLOKI
ÚÐAKERFIS
OPINN

SKILTI 20 X 5 CM, STAFIR 15 MM.

STRAUMLÖGN AÐ BRUNADÆLU
STRAUM MÁ EKKI RJÚFA EF ELDUR ER LAUS

HÖNNUNARFORSENDUR ÚÐAKERFIS
(FESTIST Á STOFN FYRIR OFAN VARÐLOKA,
MÁ VERA ÁLÞYNNNA MEÐ VARANLEGU LETRI)

Heimilisfang:	
Varnarsvæði:	
Áhættuflokkur:	
Vöruflokkur:	
Hámarksstöflunarhæð:	
Stöflunaraðferð:	
Stærð hönnunarsvæðis:	
Þéttleiki úða:	
Hönnunarrennsli:	_____ L/mín. _____ kPa