

Samræmt eldvarnareftirlit = Gæði ?

Guðmundur Gunnarsson
yfirverkfræðingur

“tryggja samræmt eftirlit og virkt slökkvistarf á landinu öllu”

- Allir vinna eins
- Samskonar hús fær sömu útkomu
 - hvar sem það stendur á landinu
 - og hver sem skoðar það
- Þó þarf að taka tillit til getu slökkviliðsins
 - Við samþykkt aðaltekninga
 - Betra slökkvilið – samkeppnishæfara sveitarfélag

Hvað eru gæði ?

- Uppfylla eðlilegar væntingar
 - Markmið Brunamálalaganna
 - að vernda líf, heilsu fólks, umhverfi og eignir með því að tryggja fullnægjandi eldvarnaeftirlit og viðbúnað við eldsvoðum og mengunaróhöppum á landi.

Gæðamál

- Stefna (hvað á að skoða mikið, forgangsröðun)
- Verklag ákveðið í reglugerð
- Skjalfesting og skjalastjórnun
 - Gátlistar
 - Skýrslur og stöðluð bréf
 - Öryggisafrit
- Eftirfylgni
- Endurskoðun á ferlinu

Gátlisti við úttekt á þjónustustöð handslökkvitækja

Útgáfa 01
24.04.2009

Þjónustustöð handslökkvitækja
Gátlisti við úttekt

Brunamálastofnun

Þjónustustöð handslökkvitækja – gátlisti við úttekt.

	Tilvísun í reglugerð nr 170/1990 nema annars sé getið	Athugasemdir	Ábyrgur starfsmaður	Mat 1 í lagi 2 þarfnast úrbóta 3 vantar 4 á ekki við	Ásættanlegt mat
1. Búnaður til skoðunar, viðgerða, viðhalds og áfyllingar duft- og vatnsslökkvitækja ásamt leiðbeiningum framleiðenda tækjanna	1.2. gr. reglugerðar nr. 170/1990				1
2. Búnaður til skoðunar viðgerða, viðhalds og áfyllingar kolsýrutækja ásamt leiðbeiningum framleiðenda tækjanna	1.2. gr. reglugerðar nr. 170/1990				1
3. Búnaður til þrýstiprófunar ásamt leiðbeiningum framleiðenda tækjanna	1.2. gr. reglugerðar nr. 170/1990				1
4. Geymsla á slökkviefnum og áfylling í rýmum þar sem rakastig er undir 60 %	1.2. gr. reglugerðar nr. 170/1990				1
5. Geymsla slökkviefna þannig að þau óhreinkist ekki, blotni eða liggi undir skemmdum af öðrum toga	1.2. gr. reglugerðar nr. 170/1990				1
6. Vottorð Vinnueftirlits um að húsakostur, vinnuaðstaða og aðbúnaður sé í samræmi við reglur 581/1995 um húsnæði vinnustaða	Lög nr. 493/1987				1
7. Afrít af vottunum sem starfsmenn yðar hafa fengið frá framleiðendum eða söluaðila hinna ýmsu gerða handslökkvitækja um að viðkomandi hafi sótt námskeið um viðhald og prófun þeirra.	1.3. gr. reglugerðar nr. 170/1990				1

Bls 1 af 6

Þjónustustöð: _____ (Fyrirtæki, kennitala, staðsetning)

Ábyrgðarmaður þjónustustöðvar _____ Skoðað þann _____ (dags.)

_____ Skoðunarmaður

Byggingareglugerð

- 30. gr. *Gæðamál.*
- 30.5 Skrár yfir framvindu verks, kaup á vörum og þjónustu og reyndarteikningar skulu afhentar byggjanda áður en lokaúttekt fer fram.

Mikilvægt að stunda öflugt eldvarnaeftirlit

- Mikilvægt fyrirtæki
- Mikil áhætta
- Mikil menningarverðmæti
- Mikil efnisverðmæti

Menntunarmál

- Grunnur
- Viðhald þekkingar
- Staða eldvarnaeftirlits í skipuriti
 - Áhrif og ábyrgð
- Mönnun

Eldvarnareftirlit byrjar við lokaúttekt

- Lokaúttekt vs. eldvarnaeftirlit
- Byggingarreglugerð
 - Samþykktir aðaluppdrættir
 - Brunahannaðar byggingar - frávik
 - Reglugerð gátlisti fyrir úttekt
 - Gátlisti eftir lokaúttekt myndar grunn fyrir eldvarnaeftirlit upp frá því.
 - Leiðbeiningablöð
- Byggingarreglugerð breytist

Skjalfesting

- Á gátlistum eru líka til upplýsingar um það sem er í lagi
- Skýrslan á að geta nýst slökkviliði í útkalli
 - Eldur
 - Mengun
 - O.fl.

ERPUR

- Miðlægur grunnur
 - Auðveldara að uppfæra
 - Auðveldara að samræma
 - Öryggisafrit
 - Tölfræði - Heildaryfirlit yfir landið

Frávik og úrbætur

- Sjálfsskoðun eða sjálfsgagnrýni
- Læra af mistökum
 - Stjórnarsýsla
 - Úttektir