
Dags. Úttektar

Fastanúmer: _____

Framleiðsluár: _____

Stærð tanks [l]: _____

Hæð körfu/stiga: _____

Slökkvilið

Tegund: _____

Km-staða: _____

Dæluafköst: _____

Ástand: _____

Er ökutækið með gilda aðalskoðun? Já NeiEr ökutækið gangfært (þarf að setja í gang)? Já NeiEr ástand dekkja/búnaðar í samræmi við árstíð? Já NeiEru eldsneytisgeymar fullir? Já NeiEru vatnsgeymar fullir? Já NeiEru froðugeymar fullir? Já NeiEru froðubirgðir í bíl? Já NeiEru prófanir á ökutæki og búnaði skráðar? (skoða loggbækur) Já NeiEru dælur í lagi? Já NeiEru vatnsinntök/úttök í samræmi við afkastagetu dælnnar? Já NeiEru prófanir á dælu skráðar? (skoða loggbækur) Já Nei

Slökkviliðsstjóri

Skoðunarmaður

Dags. Úttektar

Slökkvililið

Staðsetning slökkvistöðvar: _____

Póstnúmer: _____

- Hefur Vinnueftirlitið framkvæmt úttekt á húsnæðinu? Já Nei
- Hefur eldvarnareftirlit tekið húsnæðið út? Já Nei
- Opnast útkeyrsluhurðir? Já Nei
- Geta ökutæki keyrt óhindrað út?
(búnaður/bílar fyrir hvert öðru) Já Nei
- Er húsnæðið upphitað? Já Nei
- Er slökkvistöðin snyrtileg? Já Nei
- Er aðstaða til að geyma hlífðarfatnað? Já Nei
- Er aðstaða til að þrifa hlífðarfatnað
og annan búnað slökkviliðsins? Já Nei

Slökkviliðsstjóri

Skoðunarmaður

Dags. Úttektar

Nafn ábyrgðarmanns:

Starfsheiti:

Slökkvilið

Fáið viðtal við ábyrgðarmann vinnu og biðjið um skipurit sem sýnir stöðu hans og starfslýsingu. Sannreynið að starslýsingin gefi ábyrgðarmanni vald til að beita góðum starfsháttum:

 Í lagi Ekki í lagi

Sannreynið menntun, hæfni og þekkingu ábyrgðarmanns:

 Í lagi Ekki í lagi

Kannið hvort til staðar eru skrár um menntun og þjálfun þess starfsfólks sem vinnur við ýmsa þæltti slökkvililíðsins (almennt slökkvistarf, reykköfun, eldvarnareftirlit, stjórnun):

 Í lagi Ekki í lagi

Er samræmi milli fjölda slökkviliðsmanna og búnaðar sem er til staðar?

 Já Nei

Slökkviliðsstjóri

Skoðunarmaður

Dags. úttektar

Slökkvilið

Gerð loftdælu: _____

Framleidd: _____

Síðasta skoðun var framkvæmd: _____

Þjónustuaðili: _____

Er búnaðurinn í lagi?

Miða skal við eftirfarandi viðmiðunarmörk:

Mælt gildi

CO₂ (koltvísýringur)

300 ppm

 Já Nei

CO (kolmónoxíð)

10 ppm

 Já Nei

NO + NO₂ (köfnunarefnisoxíð)

0,5 ppm

 Já Nei

Olía og rykagnir

2 mg/m³ Já Nei

Er aðstaða í lagi?

 Já Nei

Er uppsetning í lagi?

 Já NeiEru prófanir/viðhald á búnaði skráðar?
(loggbækur) Já Nei

Slökkviliðsstjóri

Skoðunarmaður