

Samþykkt á þjónustustöð handslökkvitækja

Öryggismiðstöðin

Kennitala 410995-3369

Askarlind 1

er samþykkt sem þjónustustöð í flokki 3
fyrir þjónustu á eftirfarandi gerðum handslökkvitækja:

Þurrduftstækjum
Vatnstækjum
Léttvatnstækjum
Kolsýrutækjum CO₂
Kolsýruhylkjum CO₂
Þrýstiprófun á ofangreindum tækjum

Ábyrgðaraðili þjónustustöðvarinnar er Daníel Helgason, kt: 180669-4189.

Þjónustuaðili skal uppfylla kröfur framleiðanda tækjanna til þjálfunar þeirra sem þjónusta þau og halda spjaldskrá yfir öll tæki sem skoðuð eru. Þjónustuaðili skal auðkenna tæki sem hafa verið yfirfarin með þjónustumiða sem á stendur nafn þjónustuaðila, dagssetningu skðunar, hvenær næsta skoðun skal fara fram og kvittun starfsmanns. Miðinn skal gerður með þeim hætti að honum verði ekki breytt.

Samþykktin er gerð með fyrirvara um að löggilding voga sé í samræmi við kröfur laga nr. 91/2006 og reglugerða 793/2002 og 794/2002.

Samþykktin er gerð með vísan til reglugerðar um eftirlit og viðhald handslökkvitækja nr. 170/1990 og úttekta sem var framkvæmd þann 30.8.2010 á þjónustustöðinni og með stoð í staflíð e í 5. gr. laga nr. 75/2000 um brunavarnir og gildir til og með 30.8.2013.

Reykjavík, 31.8.2010

Brunamálastofnun

Guðmundur Gunnarsson
yfirverkfræðingur