

## Takmarkað leyfi fyrir þjónustustöð handslökkvitækja

### Nortek

Kennitala 711296-4099

Eirhöfði 13 og 18

Nortek hefur eingöngu leyfi til að fylla á vatns- og léttvatns handslökkvitæki. Leyfi þetta er gefið út til 31. des. 2010

Ábyrgðaraðili þjónustustöðvarinnar er Runólfur Sveinsson, kt: 210178-3259.

Þjónustuaðili skal uppfylla kröfur framleiðanda tækjanna til þjálfunar þeirra sem þjónusta þau og halda spjaldskrá yfir öll tæki sem skoðuð eru. Þjónustuaðili skal auðkenna tæki sem hafa verið yfirfarin með þjónustumiða sem á stendur nafn þjónustuaðila, dagssetningu skðunar, hvenær næsta skoðun skal fara fram og kvittun starfsmanns. Miðinn skal gerður með þeim hætti að honum verði ekki breytt.

Samþykktin er gerð með fyrirvara um að löggilding voga sé í samræmi við kröfur laga nr. 91/2006 og reglugerða 793/2002 og 794/2002.

Samþykktin er gerð með vísan til reglugerðar um eftirlit og viðhald handslökkvitækja nr. 170/1990 og úttektar sem var framkvæmd þann 20.8.2010 á þjónustustöðinni og með stöð í staflið e í 5. gr. laga nr. 75/2000 um brunavarnir.

Reykjavík, 20.8.2010

Brunamálastofnun



Guðmundur Gunnarsson  
yfirverkfræðingur